

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 53-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 9/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия
преподобного Ильи Муромца»

во исполнение распоряжения начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области генерал-майора внутренней службы Белозёрова В.А. от 20 мая 2019 года № 9, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут «03» июня по 16 часов 00 минут «21» июня 2019 года. заместителем начальника УНД и ПР – начальником ОГНГО,ЗНТЧС полковником внутренней службы Р.А. Сучковым, главным специалистом ОГПНиПР УНДиПР майором внутренней службы А.В. Жуковым, начальником ОНДиПР по о. Муром и Муромскому району подполковником внутренней службы М.В. Комаровым

по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, 97 проведена плановая выездная проверка Негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Ильи Муромца».

совместно с _____

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности, до	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Извещатели дымовые системы автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале не защищены от механических повреждений. Защитить извещатели от механических повреждений.	ст. 4, 6 Технического регламента, СП 5.13130.2009 п. 13.1.11, 13.3.13	01.07 2020	
2.	Купольная часть молельного зала не защищена извещателями системы автоматической пожарной сигнализации. Оборудовать купольную часть молельного зала извещателями системы автоматической пожарной сигнализации.	ст. 4, 6, 83 Технического регламента, СП 5.13130.2009 п. 13.3.4, п. 13.3.5	01.07 2020	
3.	При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации вентиляции не происходит отключение общеобменной вентиляции. Обеспечить отключение общеобменной вентиляции при сработке АПС.	ст. 4, 6 Технического регламента, СП 7.13130.2013 п. 6.24	01.07 2020	
4.	При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не осуществляется подача звуковых сигналов в помещение круглосуточной охраны.	ч. 7 ст. 83 Технического регламента	01.07 2020	

	Выполнить подачу звуковых сигналов при сработке АПС в помещение круглосуточной охраны.			
5.	Помещение складского назначения № 203 категории В2 не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией. Оборудовать помещение АПС.	ст. 4, 6 Технического регламента, СП 5.13130.2009 пр. А	01.07 2020	
6.	Оконные проемы в лестничных клетках выполнены не открывающимися. Выполнить оконные проемы лестничных клеток открывающимися.	ст. 4, 6, Технического регламента, СП 2.13130.2012 п. 5.4.16	01.07 2020	
7.	Проемы в противопожарной перегородке пищеблока (у раздачи) не имеют соответствующего заполнения. Обеспечить заполнение проемов в противопожарных преградах в соответствии с установленными требованиями.	ст. 4, 6, 88, таблица 24 Технического регламента	01.07 2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сучков Роман Алексеевич, зам. начальника

УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Владимирской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » июня 2019 г.



(подпись)

Комаров Максим Викторович

Начальник ОНДиПР по о. Муром и Муромскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » июня 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

« 10 » июля 2019 г.

зам. директора по УБД
Витковская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)